

Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 3/2019

Vypracoval: RUSNÁK Rudolf

Zloženie komisie:

Predseda: RUSNÁK Rudolf, projektant ELI – 265 IKO 1998 EZ P A E1.1

Členovia: Ing. Dušan Hrušovský, hlavný projektant

Názov stavby: DENNÝ STACIONÁR – HELCMANOVCE

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

- a) Stavebné podklady
- b) STN 33 2000-5-51 a súvisiace normy

Opis technologického procesu a zariadenia:

Bude to poschodová budova s celoročnou prevádzkou.
Z konštrukčného hľadiska ide o stavbu murovanú, zastrešenú.

Rozhodnutie: Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre celé zariadenie podľa –
STN 33 2000-5-51/2007 takto:

Vonkajšie vplyvy vo vonkajšom prostredí, m.č. 1.17 a 2.14 – priestor VI, miestnosti
v objekte – priestor III.

Kód	Priestor					
	stavebný objekt SO /označenie miestnosti/ druh priestoru					
	PRÍSTAVBA					
Vonkajší vplyv	I	II	III	IV	V	VI
A - Podmienky prostredia						
AA - Teplota okolia			AA5			AA5
AB - Atmosférické podmienky			AB5			AB5
AC - Nadmorská výška			AC1			AC1
AD - Výskyt vody			AD1			AD3
AE - Výskyt cudzích pevných telies			AE1			AE3
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok			AF1			AF1
AG - Mechanické namáhanie, nárazy, otrasy			AG1			AG1
AH - Vibrácie			AH1			AH1
AJ - Iné mechanické namáhania			-			-
AK - Výskyt rastlínstva /alebo/ plesní			AK1			AK1
AL - Výskyt živočíchov (fauna)			AL1			AL1
AM - Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujúce vplyvy			-			-
AN - Slné žiarenie			AN1			AN3
AP - Seizmické účinky			AP1			AP2
AQ - Blesk			AQ1			AQ2
AR - Pohyb vzduchu			-			-
AS - Vietor			-			AS2
AT - Snehová pokrývka			-			AT3
AU - Námraza			-			AU3
B - Využitie						
BA - Spôsobilosť osôb			BA1			BA1
BB - Elektrický odpor ľudského tela			BB2			-
BC - Dotyk osôb so zemou			BC2			BC2
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva			BD1			BD1
BE - Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok			BE1			BE1
C - Druh stavby						
CA - Stavebné materiály			CA1			CA1
CB - Konštrukcia stavby			CB1			CB1

Zdôvodnenie: Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností.

V Košiciach, 16.8.2019

.....
Predseda komisie